

**Техническое задание по Лоту №1**  
**По открытому запросу предложений в электронной форме № 162 192**  
**Для нужд: АО "Газпром газораспределение Вологда"**

<b>1. Предмет закупки.</b>					<b>ОКДП</b>	<b>ОКВЭД</b>
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Соединение изолирующее с краном ДУ50	Штука	6,000	Нет	АО "Газпром газораспределение Вологда"	160014, г. Вологда, ул. Саммера, 4а
Технические характеристики предмета закупки	рабочая среда -газ, Резьба внутренняя/ наружная, Показатели рабочего давления - 0,6 МПа, сопротивление электричества более5 Ом ( при 1000В) Рабочие температурные показатели - от -60 до +100 °С. Неразборный тип изделия. Класс герметичности : А Срок службы более 20 лет.					

<b>2. Условия поставки товаров</b>	
Грузополучатель	АО "Газпром газораспределение Вологда"
Место (адрес) поставки товаров	160014, г. Вологда, ул. Саммера, 4а
Обязательное требование к сроку поставки товаров	Строго в соответствии с графиком поставки товара:

<b>2.1 График поставки</b>					
№ п/п	Наименование	Срок поставки товара на склад грузополучателя	Количество	Ед. изм.	Место (адрес) поставки товара
1	Соединение изолирующее с краном ДУ50	от 3 до 10 календарных дней со дня заключения договора	6,000	Штука	160014, г. Вологда, ул. Саммера, 4а

<b>3. Условия проведения закупочной процедуры.</b>			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей	14 266,20	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме

В том числе НДС, рублей	2 176,20		
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей	12 090,00		
<b>Обязательное требование к условиям оплаты товара</b>		100% в течение 30 календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ	