

**Перечень работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования
в многоквартирном доме.**

№ п/п	Наименование работ
1	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр).
2	Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр).
3	Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).
4	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр).
5	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).
6	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств на газопроводе.
7	Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования не обеспечивающих герметичность.
8	Проверка работоспособности устройств (предохранительная арматура, системы контроля загазованности), позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, её наладка и регулировка.
9	Регулировка процесса сжигания газа на бытовом газоиспользующем оборудовании на всех режимах его работы.
10	Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
11	Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа.